

Pepperl+Fuchs GmbH
Lilienthalstraße 200
68307 Mannheim
Germany
Phone +49 621 776-0
Fax +49 621 776-1000

No. / Nr.: DOC-1355
Date / Datum: 2016-03-15

Copyright Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com



Declaration of conformity / Konformitätserklärung

We, Pepperl+Fuchs GmbH declare under our sole responsibility that the products listed below are in conformity with the listed European Directives and standards.

Die Pepperl+Fuchs GmbH erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten Produkte den genannten Europäischen Richtlinien und Normen entsprechen.

Products / Produkte

Product / Produkt	Item number	Description / Beschreibung
SJ3,5-SN	106710	Inductive slot sensor Induktiver Schlitzsensor

Directives and Standards / Richtlinien und Normen

EU-Directive EU-Richtlinie	Standards Normen
2004/108/EC:2004-12-15 (EMC) valid until 2016-04-19 (L390/24-37) 2014/30/EU:2014-02-26 (EMC) valid from 2016-04-20 (L96/79-106)	EN 60947-5-2:2007-12 EN 60947-5-2:2007/A1:2012-11
94/9/EC:1994-03-23 (ATEX) valid until 2016-04-19 (L100/1-29) 2014/34/EU:2014-02-26 (ATEX) valid from 2016-04-20 (L96/309-356)	EN 60079-0:2012-08 EN 60079-0:2012/A11:2013-11 EN 60079-11:2012-01 EN 60079-26:2007-03 prEN 61241-0:2002 IEC 61241-11:2002

Affixed CE Marking / Angebrachte CE-Kennzeichnung



Signatures / Unterschriften

Mannheim, 2016-03-15

ppa. W. Helm
Director Business Unit Sensors

i.V. T. Dittmer
Global Product Manager

ANNEX ATEX

Notified Body QM-System / Notifizierte Stelle des QM-Systems:

Physikalisch Technische Bundesanstalt (0102)

Bundesallee 100

38116 Braunschweig

Germany

Marking and Certificates / Kennzeichnung und Zertifikate

Products / Produkte	SJ3,5-SN	
Marking Kennzeichnung	Certificate Zertifikat	Issuer ID Aussteller ID
Ex II 1 G	PTB 00 ATEX 2049 X	0102
Ex II 3 G	PF 13 CERT 2895 X	PF
Ex II 1 D	ZELM 03 ATEX 0128 X	0820

Key for Issuer ID / Schlüssel zur Aussteller ID

ID	Issuer / Aussteller
0102	Physikalisch Technische Bundesanstalt Bundesallee 100 38116 Braunschweig Germany
PF	Pepperl + Fuchs GmbH Lilienthalstraße 200 68307 Mannheim Germany
0820	Prüf- und Zertifizierungsstelle ZELM Ex Siekgraben 56 38124 Braunschweig Germany

Special conditions for the installation in zone 2 and zone 22 / Besondere Bedingungen für den Einsatz in Zone 2 und Zone 22

The special conditions for use of the device in zone 2 and zone 22 according to the datasheet and instruction manual, available under <http://www.pepperl-fuchs.com> must be considered.

Die besonderen Bedingungen für den Einsatz des Betriebsmittels in Zone 2 und Zone 22 laut Datenblatt und Betriebsanleitung, verfügbar unter <http://www.pepperl-fuchs.com> müssen beachtet werden.